

# **KRAFT&DELE**

## TESTER/MIERNIK KLIMATYZACJI

### KD10534




## Rozwiązywanie problemów i zakres gwarancji

Typowe problemy i sposoby ich rozwiązania:

Problem	Przyczyna usterki	Sposób usunięcia problemu
Wyciek z manometra	Brak szybki lub jej uszkodzenie	Wymień lub zamontuj szybkę
Wskaźnik nie pokazuje wartości	Uszkodzenie mechaniczne	Zmień głowicę
Wyciek z uchwytu	Uszkodzenie uchwytu	Wymień uchwyt
Wyciek podczas obracania i skręcania złącza rur	Uszkodzenie uszczelki	Wymień uszczelkę/podkładkę
Wyciek złącza wysokiego i niskiego ciśnienia	Uszkodzenie mechaniczne	Wymień złącze

Ze względu na jakość samego produktu od daty sprzedaży obowiązuje 12miesięczna gwarancja produktu.

Uwaga: producent oraz serwis nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów, w tym: utraty godzin pracy i czynnika chłodniczego, zanieczyszczenia czynnika chłodniczego i nierozpoznania kosztów transportu lub robocizny.



1. Low pressure meter (blue)

4. low voltage interface

7. high pressure valve (red)

2. high pressure meter (red)

5. high voltage interface

8. vacuum or refrigerant interface

3. zero adjustment screw

6. low pressure valve (blue)

9. test window